

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«21» мая 2026 г., 000000000005
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Торез управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой
Народной Республике**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«08» июня 2026 г., 09 час. 30 мин. № 2605/010-93/7-ВО/П

(Дата и время составления предписания)

г. Торез, ул. Энгельса, 132

(Место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «21» мая 2026 г., № 2605/010-93/7-ВО/Р, учетный номер проверки 000000000005.

(указывается ссылка на решение управленческого и должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(указывается вид государственного контроля (надзора), вид муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Дёминов Вадим Владимирович – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Торез управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике (заместитель главного государственного инспектора городского округа Торез по пожарному надзору)

2. Максименко Артем Константинович – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Торез управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике (главный государственный инспектор городского округа Торез по пожарному надзору)

3. Цилик Сергей Сергеевич – старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Торез управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике (государственный инспектор городского округа Торез по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителей группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При визите инспектора (инспекторы) также приводятся решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) визиты были проведены после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с наименованием и видом контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. респ. Донецкая Народная, г. Торез, пр-кт Гагарина, Дом 141

(указывается адрес (местонахождение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 41 "ДРУЖБА" ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОРЕЗ" ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ИНН 9304010173, адрес регистрации юридического лица: 286607, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, Г.О. ТОРЕЗ, Г. ТОРЕЗ, ПР-КТ ГАГАРИНА, Д. 141

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или должностное лицо, их законный представитель, адрес организации (ее филиала, представительства, обособленного структурного подразделения), ответственный за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «03» июня 2026 года, 14 час. 30 мин.

по «08» июня 2026 года, 09 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

01 час 30 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом (или лицами) или контролем контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Помещения здания детского сада не оборудованы системой пожарной сигнализации в соответствии с п. 11 прил. 1 Постановления Правительства №1464. Место выявления нарушения: Помещения здания детского сада
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 3 Требований. Постановление Правительства Российской Федерации №1464 от 01.09.2021 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»
Нарушенное обязательное требование:
 Объекты защиты (здания) оснащаются автоматическими установками пожаротушения и системой пожарной сигнализации в соответствии с критериями оснащения зданий системой пожарной сигнализации и автоматическими установками пожаротушения согласно приложению № 1 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
Срок устранения нарушения:
 01.03.2027
Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Помещения здания детского сада оборудовать системой пожарной сигнализации
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Подтверждается при проведении контрольно-надзорного мероприятия или следующего профилактического мероприятия
2. Помещения здания детского сада не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 типа в соответствии с п. 1 прил. 5 Постановления Правительства №1464. Место выявления нарушения: Помещения здания детского сада
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 8 Требований. Постановление Правительства Российской Федерации №1464 от 01.09.2021 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»
Нарушенное обязательное требование:
 Объекты защиты оснащаются системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с критериями оснащения объектов защиты системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно приложению № 5 и с учетом приложения № 6 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
Срок устранения нарушения:
 01.03.2027
Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Оборудовать помещения здания детского сада системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Подтверждается при проведении контрольно-надзорного мероприятия или следующего профилактического мероприятия
3. На объекте защиты допускаются к работе лица (руководитель, лицо, ответственное за пожарную безопасность), которые не прошли обучение мерам пожарной безопасности (по дополнительным профессиональным программам - программам профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности) согласно п. 2 Приложения №1 к приказу МЧС России от 16 декабря 2024 г. № 1120 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности». Место выявления нарушения: здание детского сада
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 3 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.
Срок устранения нарушения:
 01.09.2026
Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Пройти обучение мерам пожарной безопасности (по дополнительным профессиональным программам - программам профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности)
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 предоставить документ, подтверждающий прохождение обучения
4. Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов, надежно не закреплены к полу. Место выявления нарушения: помещения детского сада
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 31 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов должны надежно крепиться к полу.
Срок устранения нарушения:
 01.09.2026

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов, надежно закрепить к полу

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

5. Подтверждается при проведении контрольно-надзорного мероприятия или следующего профилактического мероприятия
Огнетушитель расположен не в специальной подставке, исключающей падение или опрокидывание. Место выявления нарушения: помещение старшей группы

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 409 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках, исключающих падение или опрокидывание.

Срок устранения нарушения:

01.09.2026

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Огнетушитель расположить на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках, исключающих падение или опрокидывание.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждается при проведении контрольно-надзорного мероприятия или следующего профилактического мероприятия
Здание детского сада не обеспечено источниками наружного противопожарного водоснабжения. Место выявления нарушения: Здание детского сада

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 15, Статья 68. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения.

Срок устранения нарушения:

01.03.2027

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Здание детского сада обеспечить источниками наружного противопожарного водоснабжения

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждается при проведении контрольно-надзорного мероприятия или следующего профилактического мероприятия

(указывается выявленное нарушение обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательных требований, сведений, подтверждающих устранение нарушения обязательных требований), требования, подтверждающие в референтальных документах, с указанием реквизитов референтальных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, даты принятия решения контрольного (надзорного) органа, выполняющего функции профессионального органа, при устранении нарушения)

Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Торез управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике (государственный инспектор городского округа Торез по пожарному надзору) Цилик Сергей Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))

Максименко Артем Константинович - Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Торез управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике (главный государственный инспектор городского округа Торез по пожарному надзору), телефон: 89493557632, e-mail: a.maksimenko@80.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготавливающего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, иного лица с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» 20__ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

